

製作仕様書

客先	殿		作成 2019年1月10日		
	品 名	呼び径	図 面 番 号		
	カムレバーロック式急速空気弁 3種「カマンエア」A165型 10K仕様	25mm	AVV100-025-000-10		
主要規格		JWWA B 137-2004 3種 準拠	付属品		
		フランジ一体形3種			
	多量排気量	JWWA B137φ25規格値			
主要部材料	弁 箱	FCD450-10	備	フランジ一体型 φ75 3種 フランジ(開口部65mm) 内外面粉体塗装 日本水道協会検査合格品	
	フロート	ポリプロピレン			
	排水弁用弁座	EPDM/テフロンコーティング			
	小空気孔弁座	CR			
	遊動弁体	ポリプロピレン			
	弁 蓋	SCS13 ニッケルクロムメッキ			
	カバー	SUS304			
	排水弁コマ	C3771BD			
	カムレバー	SUS304			
流体	種 類	上水道	考		
	呼び圧力	7.5K			
	使用圧力	1.0MPa			
	最大許容圧力	1.4MPa			
	温 度	常温			
検 査	検 査	日本水道協会立会 社内検査			
	弁箱耐圧	2.3MPa			
	弁座漏れ	1.0MPa			
	作 動	有り			
	塗装検査	有り			
	表示検査	有り			
塗 装	内 面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上	承認	点 検	作成
	外 面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 膜圧0.3mm以上			
据 付	据付場所		清水		清水 勝也
	据付方向	立置 設置角度15度以内			
		KIC 協和工業株式会社			