

開閉方向 左廻り開き

塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉体塗装


JWWA G112

15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	2	
13	六角穴付ボルト	SCM435	3	
12	六角穴付ボルト	SCM435	1	
11	銘版	C2600P	1	
10	平座金	C3604B	1	
9	弁座	NBR+7707	2	
8	平座金	SUS304	1	
7	レバー	FCD450-10	1	
6	六角ナット	C3604B	1	
5	弁軸	C3771B	1	
4	平行ピン	SUS304	3	
3	弁体	CAC406	1	
2	フランジ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水			清勝水也	1/3
製図年月日	2013年7月19日			
(くの字レバー)				製番
				000-0000
図番				フォルダー番号
000-0000				00000
図番				WIX23-075-000-10

KIC 協和工業株式会社

JWWA B126製作仕様書 水道用補修弁 レバー式ボール弁

客先	殿		作成 平成25年10月 2日				
	品名 JWWA B126 2種 水道用補修弁 φ75-L150 レバー式ボール弁		呼び径 φ75× 150mm	図面番号 WIX23-075-000-10			
主要規格	フランジ規格	JWWA B126 2種	付属品	1)内外面粉体塗装 2)レバー式ボール弁 RF型 3)くの字レバー仕様			
	面間距離	150mm					
	操作方法	レバー式					
	開閉方法	左回し開き					
	回転数	90°					
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備				
	フランジ箱	FCD450-10					
	弁体	CAC406					
	弁軸	C3771B					
	レバー	FCD450-10					
	弁座	NBR+テフロン					
	銘板	C2600P					
流 体	種類	上水道	考				
	呼び圧力	7.5K					
	使用圧力	0.75MPa					
	最高許容圧力	1.3MPa					
	全閉時の最大差圧	0.75MPa					
	温度	常温					
検 査	検査	日本水道協会 社内	考				
	弁箱耐圧	1.75MPa					
	弁座漏れ	0.75MPa					
	作動	有り					
	塗装検査	有り					
	表示検査	有り					
塗 装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検	作成		
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上					
据 付	据付場所	ピット内	清水		清水 勝也		
	据付方向	立置					
			 協和工業株式会社				