



開閉方向 左廻り開き

塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G112

26	カラー	SUS304	1	
25	六角ボルト・座金	SUS304	2	
24	六角穴付止メネジ	SUS304	1	
23	キャップ	FCD450-10	1	
22	平座金	SUS304	2	
21	ダストシール	NBR	1	
20	六角ボルト	SUS304	2	
19	六角穴付止メネジ	SCM435	2	
18	シールワッシャ	SUS304	2	
17	六角袋ナット	SUS304	2	
16	Oリング	NBR	1	
15	皿ばね	SK5	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	ウォームホイール	S45C	1	
12	ウォーム	SUS403	1	
11	押えフランジ	CAC406	1	
10	本体	FCD450-10	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	六角穴付ボルト	SCM435	3	
6	六角穴付ボルト	SCM435	1	
5	弁座	NBR+707	2	
4	弁軸	C3771B	1	
3	弁体	CAC406	1	
2	フランジ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水			清勝	1/3
製図年月日				2013年6月17日
製番		図番	フォルダー番号	
000-0000		00000	00000	
KIC 協和工業株式会社				製番
				WIX42-075-000-00

水道用補修弁 JWWA B 126  
 φ75-150 2種  
 ボールキャップ式

JWWA B126製作仕様書 水道用補修弁 キャップ式ボール弁

客先			殿	作成 2019年1月10日		
	品名		呼び径	図面番号		
	JWWA B126 2種 水道用補修弁 Φ75-L150 ボールキャップ式		Φ75	WIX42-075-000-00		
主要規格	フランジ規格	JWWA B126 2種	付属品	備考 1)内外面粉体塗装 2)キャップ式ボール弁 RF型		
	面間距離	150mm				
	操作方法	キャップ式				
	開閉方法	左回り開き				
	回転数	2.5±0.3回転				
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備考			
	フランジ	FCD450-10				
	キャップ	FCD450-10				
	弁体	CAC406				
	弁軸	C3771B				
	ギヤケース	FCD450-10				
	開閉軸	SUS304				
	弁座	NBR+テフロン				
流 体	種類	上水道	備考			
	呼び圧力	7.5K				
	使用圧力	0.75MPa				
	最高許容圧力	1.3MPa				
	全閉時の最大差圧	0.75MPa				
	温度	常温				
検 査	検査	日本水道協会 社内	備考			
	弁箱耐圧	1.75MPa				
	弁座漏れ	0.75MPa				
	作動	有り				
	塗装検査	有り				
	表示検査	有り				
塗 装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検	作成	
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上				
据 付	据付場所	ピット内	清水		清水 勝也	
	据付方向	立置				
			KIC 協和工業株式会社			