



開閉方向 左廻り開き

塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉体塗装 JWVA G112

25	六角ボルト・座金	SUS304	2	
24	六角穴付止メネジ	SUS304	1	
23	キャップ	FCD450-10	1	
22	平座金	SUS304	2	
21	C型穴用止メ輪	SUS304	1	
20	六角ボルト	SUS304	2	
19	六角穴付止メネジ	SCM435	2	
18	シールワッシャ	SUS304	2	
17	六角袋ナット	SUS304	2	
16	Oリング	NBR	1	
15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	ウォームホイール	C6782	1	
12	ウォーム	SUS403	1	
11	押えフランジ	FCD450-10	1	
10	本体	FCD450-10	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	植込みボルト	SUS403	4	
6	六角ナット	SUS403	4	
5	弁座	NBR+707	2	
4	弁軸	C3771B	1	
3	弁体	CAC406	1	
2	フランジ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水			清勝水也	1/3
製図年月日	2013年6月17日			
図名		水道用補修弁 JWVA B 126 φ75-200 300 400 2種 ボールキャップ式 GF型		
製図		図番	フォルダー番号	
殿		000-0000	00000	
図番		WIX45-075-000-00		

KIC 協和工業株式会社

JWWA B126製作仕様書 水道用補修弁 キャップ式ボール弁

客先			殿	作成 平成25年 6月 17日			
	品名	呼び径	図面番号				
	JWWA B126 2種 水道用補修弁GF型 φ75-L200・L300・L400ボールキャップ式	φ75	WIX45-075-000-00				
主要規格	フランジ規格	JWWA B126 2種	付属品	1)内外面粉体塗装 2)キャップ式ボール弁 GF型			
	面間距離	200/300/400					
	操作方法	キャップ式					
	開閉方法	左回り開き					
	回転数	2.5±0.3回転					
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備				
	フランジ	FCD450-10					
	キャップ	FCD450-10					
	弁体	CAC406					
	弁軸	C3771B					
	ギヤケース	FCD450-10					
	開閉軸	SUS304					
	弁座	NBR+テフロン					
流	種類	上水道	考				
	呼び圧力	7.5K					
	使用圧力	0.75MPa					
	最高許容圧力	1.3MPa					
	全閉時の最大差圧	0.75MPa					
	温度	常温					
検	検査	日本水道協会 社内	考				
	弁箱耐圧	1.75MPa					
	弁座漏れ	0.75MPa					
	作動	有り					
	塗装検査	有り					
	表示検査	有り					
塗	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検	作成		
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上					
装			清水		清水勝也		
据付	据付場所	ピット内	KIC 協和工業株式会社				
	据付方向	立置					