



開閉方向 左廻り開き

塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉体塗装

JWWA G112

15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	2	
13	六角穴付ボルト	SCM435	3	
12	六角穴付ボルト	SCM435	1	
11	銘版	C2600P	1	
10	平座金	C3604B	1	
9	弁座	NBR+707	2	
8	平座金	SUS304	1	
7	レバー	FCD450-10	1	
6	六角ナット	C3604B	1	
5	弁軸	C3771B	1	
4	平行ピン	SUS304	3	
3	弁体	CAC406	1	
2	フランジ	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

符号	部品名称	材質	個数	適用
承認	検図	設計	製図	尺度
清水			清勝水也	1/3
製図年月日	2014年6月10日			水道用補修弁 JWWA B 126 φ75-150 2種 ボールレバー式 <b>GF型</b>
	(くの字レバー)			
	製番	図番	フォルダ番号	
	000-0000	00000	00000	
協和工業株式会社				図番 WIX47-075-000-00

JWWA B126製作仕様書 水道用補修弁 レバー式ボール弁

客先	殿		作成 平成26年 6月 10日	
	品名 JWWA B126 2種 水道用補修弁 φ75-L150 レバー式ボール弁		呼び径 φ75× 150mm	図面番号 WIX47-075-000-00
主要規格	フランジ規格	JWWA B126 2種	付属品	
	面間距離	150mm		
	操作方法	レバー式		
	開閉方法	左回し開き		
	回転数	90°		
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備考	1)内外面粉体塗装 2)レバー式ボール弁 GF型 3)くの字レバー仕様  日本水道協会検査合格品
	フランジ箱	FCD450-10		
	弁体	CAC406		
	弁軸	C3771B		
	レバー	FCD450-10		
	弁座	NBR+テフロン		
	銘板	C2600P		
流 体	種類	上水道	備考	
	呼び圧力	7.5K		
	使用圧力	0.75MPa		
	最高許容圧力	1.3MPa		
	全閉時の最大差圧	0.75MPa		
	温度	常温		
検 査	検査	日本水道協会 社内	備考	
	弁箱耐圧	1.75MPa		
	弁座漏れ	0.75MPa		
	作動	有り		
	塗装検査	有り		
	表示検査	有り		
塗 装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上		
据 付	据付場所	ピット内	清水	作成 清水 勝也
	据付方向	立置		
			KIC 協和工業株式会社	